

Месечни извештај о спровођењу Програма контроле квалитета подземних вода на територији Београда

за месец АВГУСТ 2018. године

НАЗИВ ОБЈЕКТА	датум узорковања	лабораторијски налаз			за пиће да/не
		физичко- хемијски	микро-биолошки	биолошки/ паразитоло шки	
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА	01.08.2018	+	+	+	НЕ
	28.08.2018	+	-	//	
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР	01.08.2018	-	+	+	НЕ
	28.08.2018	+	-	//	
3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН после филтера	09.08.2018	+	+	+	ДА
	31.08.2018	-	-	//	
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА после филтера	16.08.2018	+	+	+	ДА
	29.08.2018	+	+	//	
5. САКИНАЦ	16.08.2018	-	+	+	НЕ
	29.08.2018	-	-	//	
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА	01.08.2018	-	+	+	НЕ
	28.08.2018	-	+	//	
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА	01.08.2018	-	+	+	НЕ
	28.08.2018	-	+	//	
8. КАКАЊСКА	17.08.2018	+	-	//	НЕ
	29.08.2018	+	-	+	
9. КНЕЖЕВАЧКА	17.08.2018	нема воде			НЕ
	31.08.2018	нема воде			
10. МИЛОШЕВ КОНАК	13.08.2018	+	-	+	НЕ
	28.08.2018	+	-	//	
11. БЕЛЕ ВОДЕ	09.08.2018	+	-	+	НЕ
	27.08.2018	+	-	//	
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ	09.08.2018	+	-	+	НЕ
	27.08.2018	+	-	//	
13. ВИШЊИЦА	16.08.2018	+	-	+	НЕ
	28.08.2018	+	-	//	

14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО	07.08.2018	+	-	//	НЕ
	21.08.2018	-	-	+	
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ	06.08.2018	+	-	//	НЕ
	20.08.2018	+	+	+	
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЛИ ПОТОК	01.08.2018	+	+	+	НЕ
	28.08.2018	+	-	//	
17. ВИШЊИЧКА БАЊА	21.08.2018	-	-	+	НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ	21.08.2018	-	-	+	НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА - ЛЕТИЋЕВА	22.08.2018	+	-	+	НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК	22.08.2018	нема воде			НЕ
21. СОКО ШТАРК	22.08.2018	-	+	+	НЕ
22. Ј.Ч. ТОЧАК – ЗУЦЕ	23.08.2018	-	-	+	НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ	23.08.2018	+	-	+	НЕ
24. Ј.Ч. РАДМИЛОВАЦ	20.08.2018	потопљена			НЕ
25. ПАШИНА ЧЕСМА II	21.08.2018	-	-	+	НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК	22.08.2018	+	+	+	ДА
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА	20.08.2018	+	+	+	ДА
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ	20.08.2018	+	-	+	НЕ
29. ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК	22.08.2018	+	-	+	НЕ
30. ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА	02.08.2018	-	+	+	НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА	20.08.2018	+	+	+	ДА
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ	22.08.2018	-	-	+	НЕ
УКУПНО УЗОРАКА	44	16 физичко- хемијски неисправних	32 микробиолошки неисправних	биолошки / паразитоло шки неисправни х	

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз

- означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца.

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе **НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО** да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију **ОБАВЕЗНО** је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.