



PREDUZEJE ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I
INŽENJERING "BEST PLAN" d.o.o. BEOGRAD, pib 106433153, m.b.
20600721, š.d. 7112 žiro račun 2750010220889839 40, Societe Generale
Srbija, u sistemu PDV-a, telefon/fax 011/357-1941, mob. 063/8-723-623, E-
mail: bestplandoo@gmail.com



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД

11000 Београд

Ул. Господар Јевремова број 28.



Сарадња на изради Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, у улици Крслјице Катарине, на КП 267/39 КО Калуђерица

Молимо Вас да нам издате техничке услове за израду Урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта спратности П+1.

Бруто површина износи око 150м².

Потребе су нам следеће:

- 17.25kW (3x25A)

Начин грејања: на чврсто гориво.

За све информације обратите се Катарини Мацановић на тел: 011/21 40 911.

Рачуне насловити на инвеститора: Златановић Јадранка, насеље Горња Рашка 66, Врање, ЈМБГ 0103970748117

Молимо Вас да издате услове као и профактуре шаљете на адресу „BEST PLAN“ Војвођанска број 79, 11271 Сурчин, или нас контактирајте на горе наведени број телефона.

Прилог:

- шира ситуација
- ситуација Р 1:250



Ненад Јанковић



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

Масарикова 1-3, 11 000 Београд

ПИБ: 100001378

Матични број: 07005466



ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA ZEMUN

MASARIKOVA 1-3 ,BEOGRAD 11000

0113616-706/4533,011328-1110/2386

Profaktura broj: 1000053487

Mesto i datum izdavanja: BEOGRAD, 26.07.2018.

Naš broj: E-3933/18

Vaš broj: 82110-196666/1-2018

PIB: 106433153

10008753

BEST PLAN DOO BEOGRAD

VOJVOĐANSKA 79

11271 SURČIN

Srbija

| RBR Naziv usluge | Količina | JM | Cena | Vrednost | Stopa PDV% | PDV | Ukupno |
|--|----------|-----|----------|-------------------|------------|---------------|-----------------|
| ZAHTEV ZA USLOVE ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA NA ADRESI U KRALJICE KATARINE BB KP 267/39 | | | | | | | |
| 1. IUPP Usl.za obj.sa 1 br.do43,5 kW po br. | 1 | Kom | 4.077,00 | 4.077,00 | 20 | 815,40 | 4.892,40 |
| UKUPNO | | | | 4.077,00 | | 815,40 | 4.892,40 |
| | | | | ZA UPLATU: | | | 4.892,40 |

Broj tekućeg računa: 160-705-95

Poziv na broj: 97-701000053487

Datum valute 03.08.2018.



Odgovorno lice



Delovodni broj: 82.1.1.0.-D.08.02.-196666/1-2018

BEST PLAN D.O.O.

BEOGRAD - SURČIN, VOJVODANSKA 79

Broj: **80110** , **NT** , **E-3933 / 18**

Datum: 19.07.2018

Tehnički uslovi

(član 54. Zakona o planiranju i izgradnji "Sl. glasnik RS"
br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-Odluka US, 24/2011 i 121/2012)

U vezi Vašeg zahteva broj 80110 , NT , E-3933 / 18 od 06.07.2018

za izdavanje Tehničkih uslova za:

IZRADA URBANISTIČKIH USLOVA ZA STAMBENI OBJEKAT . ,

obaveštavamo Vas da je električnu instalaciju planiranog (planiranih) objekata

na adresi KALUĐERICA, KRALJICE KATARINE KO-KaludERICA kp-267/39

moгуће прикључити на дистрибутивни електроенергетски систем EPS ДИСТРИБУЦИЈЕ d.o.o. Beograd nakon stvaranja sledećih tehničkih uslova:

1. ENERGETSKI USLOVI:

- 1.1. Planirana instalisana snaga objekta: 25,00 kW
1.2. Planirana jednovremena vršna snaga objekta: 17,25 kW
1.3. Faktor snage (cosj) ne sme biti ispod: 0,95
1.4. Podaci o objektu:

| Sadržaj objekta | Merni uređaj | Kom | Pinst (kW) | Pj (kW) | N.N.prekidači/os.osnove (A) |
|-----------------|-------------------|-----|------------|---------|-----------------------------|
| Stan | trofazno (5-60 A) | 1 | 25 | 17,25 | 25 |

Način grejanja objekta: MEŠOVITO

2. TEHNIČKI USLOVI:

2.1. Mesto priključenja:

Priključenje objekta na elektrodistributivnu mrežu isporučioca biće na strani napona 0,4 kV

NA STUBU NN EL. MREŽE, NA ADRESI KALUĐERICA KRALJICE KATARINE (Izvorna TS 10/0,4 KV
REG.BR. B-1633, VINČA, BEOGRADSKA P.P.BR.161)

2.2. Način priključenja:

2.2.1. Za priključenje objekta (objekata) na distributivni elektroenergetski sistem potrebno je izgraditi i/ili rekonstruisati priključak:

PROVODNIKOM X 00 - A 4 X 16, OD POSTOJEĆEG STUBA N.N. EL. MREŽE, NEPREKINUTO DO IZMEŠTENOG MESTA MERENJA KOJE ĆE BITI POSTAVLJENO NA POMENUTOM STUBU N.N. EL. MREŽE ISPRED PREDMETNE PARCELE .

2.3. Građevinskim projektom objekta podnosilac zahteva (investitor objekta) je dužan da obezbedi prostor za kablovsku priključnu kutiju (KPK) i mernorazvodni orman (MRO), kao i priključak MRO (usponske vodove) i sve spratne MRO. Za ovo je potrebno pribaviti saglasnost na trasu usponskog voda kao i saglasnost na lokaciju KPK i svih spratnih MRO.

2.4. Mesto i način merenja isporučene električne energije:

2.4.1. Merenje potrošnje električne energije vršiće se na strani napona 1kV

U izmeštenom mernom ormanu (IMO) na granici poseda ili javnoj površini na sledeći način:

TROFAZNIM EL. BROJILOM 5-60 A, UZ UGRADNJU AUTOMATSKIH PREKIDAČA N.N. NOMINALNE STRUJE

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466