

ЖКП „Београдски водовод и канализација“  
Кнеза Милоша 27  
11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контакт центар: 3 606 606  
е-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)  
Датум: 25.04.2021.



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Служба техничке документације  
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд  
Тел: 2065 018  
Факс: 3612 896  
е-mail: [std@bvk.rs](mailto:std@bvk.rs)

"BUREAU Partners" д.о.о.  
Ул. савска бр 9, Београд  
за  
ПД „INTERFAMILY GRADNJA“ ДОО  
Београд, Интернационалних бригада бр. 87

Е/302

**ПРЕДМЕТ:** Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на ГП1 којој одговара цела к.п. 3707 КО Врачар, у Ул. Интернационалних бригада бр. 87, у Београду

У вези Вашег захтева заведеног у Служби техничке документације под бројем Е/302, од 7.04.2021. године, којим тражите услове водовода за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на ГП1 којој одговара цела к.п. 3707 КО Врачар у Ул. Интернационалних бригада бр 87 у Београду, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020) и Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019), обавештавамо вас:

На ситуационом плану постојеће водоводне мреже из „ГИС-а“, Р 1:1000, у Ул. Интернационалних бригада приказана је постојећа водоводна мрежа Ø100mm од ливеног материјала II висинске зоне београдског водоводног система.

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља  
-План генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град Београд /целине I–XIX/ ("Сл.лист града Београда", бр.20/16, 97/16, 69/17 и 96/17).

Урбанистичким пројектом, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара цела к.п. 3707 КО Врачар без датог податка о површини парцеле, планирана је изградња стамбеног објекта спратности 2По+Пр+2+Пс, БРГП = 1165,00m<sup>2</sup> (надземна 685,00m<sup>2</sup> и подземна 480,00m<sup>2</sup>).

У објекту је планирано 4 стамбене јединице, спа зона, вешерница, чајна кухиња, паркинг просторе, простор намењен кућном савету, оставе и тех.просторије.

На две подземне етаже (По1 и По2), предвиђени су простори за паркирање укупно 8 ПМ.

Колски улаз/излаз у подземну гаражу обезбеђен је са јужне стране парцеле из Ул. Интернационалних бригада. Приступ подземној гаражи је ауто лифтом.

Није достављен податак о планираном начину загревања објекта. На предметној локацији налази се објекат спратности Пр+2, који је предвиђен за уклањање.

Максимална висина венца објекта је на +12,0m.

Потребна количина воде је:

- за санитарну воду Q= 1,52 l/s,
- за хидрантску мрежу Q=5,0 l/s,
- за спринклерске инсталације Q=16,70 l/s

ЗА 40103000 001/06



