

Република Србија  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

V-04 број: 501.2-93/2018

08. 06. 2018. године

Београд

27. марта 43-45



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 12 JUN 2018		
Орг.јед.	Број	Прилог
	350-1971/17	

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, на основу члана 34. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-Уставни суд и 14/16), чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17 и 36/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка, решавајући о захтеву носиоца израде плана „Урбанистички завод Београда“, Палмотићева 30, број 350-1971/2017 од 26. 04. 2014. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

**О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда“, Палмотићева 30, у поступку израде **Измена и допуна Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка**, утврђују се мере и услови заштите животне средине:

1. испоштовати мере и услове заштите животне средине које је овај секретаријат утврдио Решењем број 501.2-56/2018-V-04 од 20.04.2018. године, за потребе израде предметног плана;
2. у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираног објекта препумпне станице на подземне воде и земљиште предвидети:
  - прикључење објекта на постојећу комуналну инфраструктуру, односно изградњу потребних објеката водовода, канализације и др,
  - потпуни контролисани прихват задржане/зауљене воде од прања пода ППС, њихов предtretман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у реципијент,
  - планирати изградњу непропусне бетонске танкване за смештај посуда за привремено чување отпадних материја (нечистоћа и муља),
  - одговарајући простор и услове за складиштење и припрему хемикалија које се користе у хемијској припреми воде;
3. обезбедити звучну заштиту применом одговарајућих изолационих материјала и уградњом пригушивача буке, тако да бука емитована током функционисања предметног објекта не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

4. трансформаторску станицу, пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:
  - одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафо станице, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (E) не прелази 2 kV/m, а вредност густине магнетског флукса (B) не прелази 40  $\mu$ T,
  - одредити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе,
  - у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору,
  - након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трафо бокса, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
5. обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај дизел агрегата, а нарочито:
  - дизел агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на објекат,
  - резервоар за складиштење лаког лож уља, за потребе рада дизел агрегата, сместити у непропусну танквану, чија запремина мора да буде за 10 % већа од запремине резервоара; планирати систем за аутоматску детекцију цурења енергента,
  - издувне гасове из дизел агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха;
6. планирати одговарајуће мере заштите у случају удеса и спречавања изливања воде на површину терена, као и успостављање ефикасног система мониторинга и контроле функционисања препумпне станице, у циљу повећања еколошке сигурности;
7. у току извођења радова на изградњи предметне ППС предвидети следеће мере заштите:
  - снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине,
  - грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње, сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију.

### **Образложење**

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен је захтев Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“, Палмотићева 30, број 350-1971/2017 од 26. 04. 2018. године, за допуну

услова и мера заштите животне средине, утврђених решењем број 501.2-56/2018-V-04 од 20.04.2018. године, а за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка. Уз захтев су достављени: текстуално образложење решења са табеларним приказом капацитета и CD са графичким прилогом „Предлог планиране намене површина-додатна сарадња са ЈКП“ Р=1:2500.

Поступајући по поднетом захтеву Секретаријат је извршио увид у достављену документацију и списе предмета број 501.2-56/2018-V-04, и констатовано да је дошло до промена у планираним наменама и капацитетима, односно поред планираних садржаја, предвиђена је и изградња препумпне станице (ППС), у близини улаза у комплекс санитарне депоније.

У оквиру планираног објекта ППС, БРГП око 500 m<sup>2</sup>, биће смештени:

- две радне и једна резервна пумпа, протока 600÷900 m<sup>3</sup>/h и напора 8,5÷9 бара,
- трафо бокс,
- дизел агрегат,
- систем за експанзију и одржавање притиска, који ће се састојати од 3 експанзионе посуде са по око 100 m<sup>3</sup>,
- резервоар техничке воде капацитета око 100 m<sup>3</sup>,
- постојење за механичко – хемијску припрему воде, максималног капацитета 25 m<sup>3</sup>/h, и
- мањи канцеларијски простор са санитарним чвором.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка, а применом одредаба члана 34. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-Уставни суд и 14/16), чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17 и 36/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) – одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 460 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17 и 113/17), плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 29-120 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под бројем V-04 број: 501.2-93/2018, дана 08. јуна 2018. године.

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА  
секретар Секретаријата

Ивана Вукотијевић