

Република Србија**Градска управа града Београда****Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове****Сектор за јавне објекте од општег
интереса и велике инвестиције****Краљице Марије бр. 1****11 000 Београд**Ваш број: ROP-BGDU-1526-LOCH-2/2016Наш број: OP007/2016Датум: 4.3.2016.г.

Предмет: Услови за израду техничке документације за изградњу објекта и услови за извођење радова у заштитном појасу гасовода у циљу издавања локацијских услова за изградњу Фабрике аутомобилских делова МТЕ, фаза 1, у ул. Железничка бб, Барич, општина Обреновац, град Београд

Поштовани,

Поводом Вашег дописа бр. ROP-BGDU-1526-LOCH-2/2016, који се односи на захтев за издавање услова за израду техничке документације за изградњу објекта и услова за извођење радова у заштитном појасу гасовода у циљу издавања локацијских услова за изградњу Фабрике аутомобилских делова МТЕ, фаза 1, у ул. Железничка бб, Барич, општина Обреновац, град Београд, на катастраским парцелама бр. 243, 222, 225/1, 229/1, 232/1, 2250/1, 238/6, 238/7, 239/2, 239/3, 239/28, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 228/1, 228/11, и 245/4 све у КО Барич, а на основу података о постојећем и планираном стању гасоводног система, обавештавамо Вас:

ЈП "Србијасгас" на предметном подручју нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у Вашој документацији.

На самој локацији је изграђена унутрашња гасна инсталација (гасовод од МРС "Прва искра Барич" до редукционе станице у оквиру комплекса фабрике и разделника, редукциона станица и гасоводи до крајњих трошила) која није у надлежности ЈП "Србијасгас" и о којој ЈП "Србијасгас" нема прецизне податке.

Технички услови за прикључење на дистрибутивни систем ЈП "Србијасгас" максималног радног притиска до 16 bar:

Обавештавамо Вас да тренутно не постоје технички услови за директно прикључење планираних објеката на дистрибутивни систем ЈП "Србијасгас".

Образложење:

Постојећи унутрашњи развод од мерно регулационе станице (МРС) "Прва искра Барич" до комплекса Фабрике аутомобилских делова МТЕ није у надлежности ЈП "Србијагас", као ни редукциона станица у комплексу фабрике.

Према доступним информацијама ови објекти нису већ дуже време у функцији и нису одржавани у значајном временском периоду. У евиденцији ЈП "Србијагас" последњи Записник о прегледу гасне инсталације природног гаса је из 2002. године, а према члану бр. 29 и 30 Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, купац природног гаса је дужан да ЈП "Србијагас" достави на проверу документацију о исправности унутрашњих инсталација.

За стварање техничких услова за прикључење на дистрибутивну мрежу максималног радног притиска 16 bar, за захтевани капацитет од 1400 m³/h за фазу 1 (укупно за све фазе 4200 m³/h), потребно је изградити деоницу дистрибутивног гасовода од места прикључења на дистрибутивном гасоводу ГМ 05-03, пре постојеће мерно регулационе станице (МРС) "Прва искра Барич", до локације будуће мерно регулационе станице за потребе Фабрике аутомобилских делова МРС "МТЕ", као и МРС "МТЕ".

Технички услови за изградњу недостајућег дела дистрибутивне мреже:

- Могуће место прикључења на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу ГМ 05-03 пречника ϕ 273 mm је испред МРС "Прва искра Барич".
- Од места прикључења до комплекса МТЕ предвидети гасовод од челичних цеви, радног притиска до 16 bar, пречника ϕ 168,3 mm, који трасом прати постојећи гасовод унутрашњег развода од МРС "Прва искра Барич" до постојеће редукционе станице (са техничким, некомерцијалним мерењем) у комплексу МТЕ. Процењена дужина овог гасовода је 1300 m за варијанту у којој је локација будуће МРС "МТЕ" на локацији постојеће редукционе станице.
- МРС "МТЕ" капацитета 4200 m³/h је могуће предвидети и на другим локацијама на траси дистрибутивног гасовода, уз поштовање техничких услова и решавања имовинско правних односа.
- Унутрашњи развод гаса предвидети у складу са одабраном локацијом МРС "МТЕ".

Трасе предметних гасовода потребно је синхронизовати са другим инфраструктурним водовима и решити имовинско правне односе на траси.

Уколико је Инвеститор заинтересован за прикључење, потребно је да се обрати ЈП "Србијагас" Писмом о намерама за склапање Уговора о изградњи енергетских објеката у ком прихвата изградњу дистрибутивног гасовода (радног притиска 6 bar) и МРС "МТЕ", чиме би се створиле могућности за прикључење наведеног комплекса.

Технички услови прикључења ће се детаљно разрадити у оквиру Уговора којим ће се дефинисати и све остале међусобне обавезе Инвеститора и ЈП "Србијагаса".

Гасоводи би се градили у складу са Законом о планирању и изградњи и осталим законима, прописима и стандардима који се односе на ову врсту инсталација.

Трошкови прикључења ће се дефинисати Уговором о изградњи енергетских објеката.

Прилог: Прилог као у тексту

С поштовањем,

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**



Владимир Ликић, дипл.инж.маш.

