

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 462625/ 2 - 2019

ДАТУМ: 29 - 10 - 2019

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

STUDIO " ARNI – PLUS"

Ловранска бр. 6

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обнова услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП 1681 КО Стари град, у улици Француска број 19, у Београду.

(Број: 462625/1-2019, 17.10.2019.године, 644 /19 З.Д.)

Разматрајући захтев инвеститора, из надлежности Предузеће „Телеком Србија „ а.д., издају се следећи технички подаци и услови. Увидом у техничку документацију постојећег стања утврђено је да предметни објекат (Гарни хотел) припада подручју АТЦ “ Академија 1 ”.

На основу Вашег захтева продужава се важност већ издатих услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП 1681 КО Стари град, у улици Француска број 19, у Београду, заведених под бројем 497493/1-2017 (4434/1-2018) од 04.01.2018. године уз измену става о приводној тк канализацији:

За потребе полагања приводног оптичког тк кабла, потребно је обезбедити приступ планираном објекту путем приводне тк канализације. Од постојећег тк окна број 782 до подрума објекта положити тк канализацију min. капацитета 1xPVCØ110mm. Условљену цев тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања PVC цеви водити рачуна о углу савијања цеви, за цеви Ø110mm полупречник кривине треба да износи $R > 5m$ ради несметаног полагања тк кабла. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. Од места уласка (увода) цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до места у којима је потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација инсталација, односно до разделника/дистрибутивних орман

Важност издатих услова је годину дана од дана издавања као и обновљених, после тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности.

ШЕФ СЛУЖБЕ
Раичевић Вук

Вук Раичевић, дипл. инж